



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Targu**

NK.903.434.2024

Nowy Targ, dnia 24.07.2024r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach

Wpłynęło dnia 26.07.2024r.

L. dz. 715/2024

liczba zał. _____ Podpis 

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Maniowach
ul. Gorczańska 3, 34-436 Manioway**

DECYZJA 247/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu działając na podstawie art.1 pkt 1, art.4 ust. 1 pkt 1, art.12, art. 27 ust. 1 i art.37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art.104, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz §21 ust.1, ust. 9, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) po przeprowadzeniu laboratoryjnych badań próbek wody, pobranych w dniu 12.07.2024r. z wodociągu publiczny Kluszkowce-punkt poboru Gościniec Pieniński ul. Karpacka 1, 34-400 Kluszkowce- kran w kuchni oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie z badań Nr: SB/86807/07/2024 z dnia 22.07.2024r.

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznym Kluszkowce**

w związku, z czym nakazuje:

1. Wyeliminowanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ z wody o której mowa doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.gov.pl/web/psse-nowy-targ e-mail: psse.nowytarg@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

web 224



2. Monitorowanie w ramach kontroli wewnętrznej wody z wodociągu publicznego Kluszkowce i zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie kwestionowanych parametrów.
3. Informowanie na bieżąco PPIS w Nowym Targu o uzyskanych wynikach badań o których mowa w pkt. 2

Określa dopuszczalną wartość wskaźnika na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia :

- ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – > 300 jtk/1ml ,

Termin wykonania obowiązków nałożonych w punktach: 1 – 3 do 24.08.2024r.

UZASADNIENIE:

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.07.2024r. dokonano poboru próbki wody z wodociągu publicznego Kluszkowce- punkt poboru Gościniec Pieniński ul. Karpacka 1, 34-400 Kluszkowce- kran w kuchni zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Próbki poddano badaniu laboratoryjnemu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Badania laboratoryjne ww. próbki wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A wykazało przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w wodzie:

- ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – > 300 jtk/1ml ,

W związku z powyższym Państwowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z obowiązującymi normami, jeżeli wyniki badań wykażą obecność w punkcie zgodności ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze $(22\pm 2)^{\circ}\text{C}$ po $(68\pm 4)\text{h}$ – powinna wynosić ≤ 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej , ≤ 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Warunkowa przydatność wody w ramach dopuszczalnej wartości parametrów kwestionowanych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wykorzystanie takiej wody do picia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Woda z wodociągu publicznego Kluszkowce zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowana.

Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić jej do spożycia w formie surowej.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono orzec jak w sentencji decyzji



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu

mgr inż. Jolanta Bakalarz

POUCZENIE:

W przypadku nie zastosowania się podmiotu zobowiązanego do nałożonego na niego obowiązku, mogą być wobec niego zastosowane środki egzekucyjne przewidziane w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2023 poz. 2505). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14- tu dni od dnia doręczenia decyzji. Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Travel Iwona Łobos, ul. Karpacka 1, 34-436 Maniowy

3. Sekcja NZ w/m

4. Sekcja ND w/m

5. Sekcja NE w/m

5. aa wyk. M.Zi. tel.182663165 wew.223